

План по устранению недостатков согласно акта проверки

№ 24 от 18.08.2019 г.

No	Недостатки, выявленные при	Сроки	Ответственный
	проверке	исполнения	
1	Пути эвакуации не оборудованы	По мере	Зуйкина И. С.
	дверьми, предусмотренные	выделения	
	проектным решением	денег	
2	Планшет сцены не обработан	Планшет снят	Митченкова Т.
	огнезащитными средствами		B.
3	Инструкция по мерам пожарной	пересмотрена	Зуйкина С. М.
	безопасности не соответствует	9 = 9	
	нормам ППРФ		